

Wpłynęło dnia 2024-02-06 Grudziądz, dnia 2 lutego 2024 r.

Nr 337 Podpis



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU**

Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Grudziądzka 11  
86 – 320 Łasin

Znak sprawy: N.HŚ 9020.1.2.2.2.24

Egz. nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, na podstawie sprawozdań z badań wody surowej nr SCR/1/2447/2023/RD z dnia 18.01.2024 r. i Nr SCR/1/2447/2023/RT z dnia 12.12.2023 r. przeprowadzonych przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnicztwa – Państwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1 oraz nr 00911/ZL/24 z dnia 19.01.2024 r. przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 pobranej w dniu 28.11.2023 r. ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Łasin w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie do spożycia, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, w oparciu o § 15 oraz tabele A i B załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), stwierdza, że stężenie substancji promieniotwórczych w zakresie Trytu i Radonu oraz izotopów Radu-226 i Radu-228 odpowiada obowiązującym przepisom i nie przekracza granic wykrywalności.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, iż zgodnie z § 15 ust. 2 i ust. 9 w/wym. rozporządzenia kolejne badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie stężenia trytu, izotopów promieniotwórczych Ra-226, Ra-228 powinny zostać przeprowadzone w 2028 roku.

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania z badań wody Nr SCR/1/2447/2023/RT z dnia 12.12.2023 r. stwierdzono, że stężenie aktywności radonu w wodzie surowej wynosiło 2,7 Bq/l. Dlatego też zgodnie z tabelą D załącznika nr 4 do w/wym. rozporządzenia kolejne badanie stężenia aktywności radonu powinno zostać przeprowadzone w 2033 roku.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU  
*Beata Kruszk*

Wyk. w 3 egz.

1. Adresat – egz. nr 1
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin – egz. nr 2
3. A/A – egz. nr 3

Opracowała: P.C. 56 45 178 28